



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Especificaciones Técnicas

Número:

Referencia: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

1. EFECTOS A ADQUIRIR:

- a. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS; AIRE ACONDICIONADOS DE 5000 F/C – CANTIDAD TRES (03). -
- b. INSTALACION BASICA DE HASTA TRES (03) MTS DE CAÑOS (1/2” Y 1/4”), CABLES DE INTECONEXION, FUNDAS, CINTA PROTECTORA, MENSULAS. -
- c. CINCO TOMACORRIENTES EXTERNO DE 20 AMP, CABLE CON FUNDA 3X2 MM (25 MTS) Y KIT DE TORNILLOS. -

NRO	EDIFICIO	DEPENDENCIA
01	NRO 09	DPTO CONTROL DE GESTION
02	NRO 01	OFICINA JEM
03	NRO 24	PRES COMISION TT CDO(S)

1. **EFECTOS ADQUIRIR:**

- a. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS; AIRE ACONDICIONADOS DE 3000 F/C – CANTIDAD CINCO (05).-
- b. INSTALACION BASICA CON HASTA TRES (3) MTS DE CAÑOS (1/4” Y 3/8”), CABLES DE INTERCONEXION), FUNDAS, CINTA PROTECTORA Y MENSULAS. -
- c. TRES (3) TOMA CORRIENTE EXTERNO DE 10ª, CABLE CON FUNDA 3X1.5 MM (15MTS) Y KIT DE TORNILLOS. -

NRO	EDIFICIO	DEPENDENCIA
01	Nro 09	OFICINA AUX – DPTO PRESUPUESTO
02	Nro 09	JEFE DE DPTO PLANEAMIENTO
03	Nro 09	JEFE DE DPTO CONTROL DE GESTION
04	Nro 09	DPTO PRESUPUESTO
05	Nro 09	DPTO EVALUACION

1. **MANTENIMIENTOS:**

a. **MANTENIMIENTOS DE TRECE (13) UNIDADES**

Nro	DEPENDENCIA	TIPO DE EQUIPO	Cantidad	Actividad de mantenimiento a realizar
01	Oficina Enc Cu Grl	SPLIT 6000 F/C	1 (UNO)	Cambio de Forzador, completar Gas- R-22 - Limpieza
02	Oficina Inteligencia	SPLIT 6000 F/C	1 (UNO)	Cambio de Plaqueta G- 8, completar Gas- R-22
03	Div Informática	SPLIT 6000 F/C	1 (UNO)	Limpieza Unidad exterior y completar Gas- R-22
04	Sala de Servidores	SPLIT 6000 F/C	1 (UNO)	Completar Gas- R-22
05	Oficina J Div Mun	SPLIT 3000 F/C	1 (UNO)	Búsqueda de perdida y completar Gas- R-22

06	Sala de Dpto Adies	SPLIT 6000 F/C	1 (UNO)	Cambio de Plaqueta G-8, completar Gas- R-22
07	Div Munición	SPLIT 2250 F/C	1 (UNO)	Cambio de Plaqueta G-8, completar Gas- R-22
08	SUM Alist	SPLIT 6000 F/C	1 (UNO)	Reemplazar Forzador
09	Oficina Div Mat	SPLIT 6000 F/C	1 (UNO)	Reemplazar Forzador y limpieza de Unidad Exterior
10	Div Integracion	SPLIT 6000 F/C	1 (UNO)	Reemplazar Forzador y capacitador de compresor
11	Oficina J Div Mat	SPLIT 6000 F/C	1 (UNO)	Reemplazar Forzador y limpieza de Unidad Exterior
12	Parque de Automotor	SPLIT 4500 F/C	1 (UNO)	Cambio de compresor
13	Alojamiento Femeninio	SPLIT 6000 F/C	1 (UNO)	Reemplazar Forzador